

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „HOREA”
AL JUDEȚULUI MUREȘ



NESECRET
Nr. 2868347
din 06.07.2026
Exemplar nr. 1
Se transmite prin e-mail:
mihaelabv@gmail.com

Către,

SC TRANSILVANIA ECOMONDO S.R.L.,
cu sediul în municipiul Sighișoara, strada Viilor, nr. 22, jud. Mureș

La adresa dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Horea” al județului Mureș, cu numărul 2868347 din 15.06.2026, cu privire la necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu pentru **“PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”** ce reglementează amplasamentul din municipiul Sighișoara, strada Cartier Tarnava II, nr. FNR, identificat prin C.F. 55435/Sighișoara județul Mureș, vă comunicăm următoarele:

Conform prevederilor *O.M.A.I nr. 180/2022* pentru aprobarea *Normelor metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă*, **este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu**, pentru **amplasarea construcțiilor în interiorul parcelelor și asigurarea posibilităților de acces la drumurile publice**, în conformitate cu prevederile Regulamentului general și ale regulamentelor locale de urbanism, **în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute de reglementările specifice**.

Prin urmare, pentru **“PUZ CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE”** ce reglementează amplasamentul din municipiul Sighișoara, strada Cartier Tarnava II, nr. FNR, identificat prin C.F. 55435/Sighișoara județul Mureș, **în condițiile în care SUNT asigurate posibilitățile de acces la drumurile publice, este asigurat accesul pentru intervenție în caz de incendiu și nu există restricții de construire, nu este obligatorie obținerea avizului de securitate la incendiu**.

În conformitate cu prevederile **art. 25 alin. 1 din HGR 525/96** pentru aprobarea regulamentului general de urbanism, caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Totodată, vă amintim că în conformitate cu prevederile art. 2.6.2 din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, indicativ P118/1 – 2025, construcțiile vor asigura accesul autospecialelor de intervenție, astfel:

NESECRET

- prin intermediul unor căi de circulație carosabile cu lățimea liberă (gabarit) de minimum 3,50 m, pentru o bandă de circulație la construcții (inclusiv la ansamblurile de locuințe unifamiliale/colective) cu regim de înălțime mai mic sau egal cu 15,00 m (măsurat de la nivelul de referință până la cota de călcare a ultimului nivel folosit de utilizatori) și cu lungime/adâncime a carosabilului accesibil autospecialelor de intervenție mai mică sau egală cu 30,00 m, conform Figura 64 varianta a);

- prin intermediul unor căi de circulație carosabile cu lățimea liberă (gabarit) de minimum 7,00 m, la construcțiile (inclusiv ansamblurile de locuințe colective) cu regim de înălțime mai mare de 15,00 m (măsurat de la nivelul de referință până la cota de călcare a ultimului nivel folosit de utilizatori) sau cu lungime/adâncime a carosabilului accesibil autospecialelor de intervenție mai mare de 30,00 m, conform Figura 64 varianta b) și Figura 65.

În cazul construcțiilor ce formează curți interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lățime minimă de 3 m și o înălțime de 3,5 m.

Accesele și pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucționate prin mobilier urban și trebuie să fie păstrate libere în permanență.

De asemenea vă informăm că persoanele fizice și juridice trebuie să respecte reglementările tehnice și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile și faptele lor viața, bunurile și mediul.

Începând cu data de 17.03.2026, conform prevederilor art. 30³ alin.(11) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cererile de emitere a avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă, a acordurilor, a punctelor de vedere, însoțite de documentațiile aferente, se depun exclusiv în format electronic.

Prezenta adresă nu constituie aviz/autorizație de securitate la incendiu sau protecție civilă.

Cu deosebită stimă și respect,

INSPECTOR ȘEF,

General de brigadă,

HANDREA CĂLIN – IOAN



Semnat digital de
Handrea Calin-Ioan
Data: 2026.07.07
15:56:42 +03'00'

NESECRET