



Către CN UNICAT SRL,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7030260201128 / 10.02.2026 pentru **obiectivul: ALIPIRE CADASTRALA ( IMOBILE IDENTIFICATE IN CF 57817 SI CF 57818, REZULTAND O SUPRAFATA TOTALA DE 4799 MP), ELABORARE PUZ, CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNE MIXTA (LOCUIRE COLECTIVA SI SERVICII/COMERT), CREARE ACCES SI DRUM DE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN**

de la adresa: **SIGHISOARA**, sat -, strada **CARTIER TARNAVA**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **545400**, numar cadastral **57817**, județul **Mures**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

#### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7030260201128 / 23.02.2026**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 30.12.2026**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **161 / 17.12.2025**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala MURES) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.



# Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Mures

**Distribuție Energie Electrică România** - Sucursala Mures  
str. Calarasilor, Nr.103, 540320, Targu Mures, Jud. Mures

Tel: +40 265 205 703

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14516614

Fax: +40265 205704

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000201269

office.mures@distributie-  
energie.ro

www.distributie-energie.ro

9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
  10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
  11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:
    - **Inainte de inceperea lucrarilor se va lua legatura cu COR MT-JT pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune.**
    - **In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie, se va anunta reprezentantii CE MT-JT .**
    - **In zona LEA nu veti folosi utilaje agabaritice la realizarea lucrarilor.**
- **Fata de LEA 0,4KV veti respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019 (modificat prin Ordinele ANRE nr. 67/2020 si 225/2020) pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice si PE 106/03 "Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t."**

Director Sucursala  
**MURES**  
Toma-Ovidiu TANCA

Sef S.A.R. / Coordonator Compartiment  
**MURES**

**ALEXANDRU CRISTIAN GRAMA**

Intocmit

**Teodora Mera**

