



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7 Sighișoara cod. 545400 jud. Mureș România
Tel. 40-265-771280 Fax: 40-265-771278
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro Web: www.sighisoara.org.ro

Nr. 14.152/X/24.05.2017

RĂSPUNS DE SOLICITATRE CLARIFICĂRI

Referitor la solicitarea de clarificări transmisă de un operator economic cu nr. 160/23.05.2017 și înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.152/24.05.2017, în vederea atribuirii contractului de lucrări cu obiectul „lucrări pentru instalarea aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighișoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămpilor electrice (componentelor) defecte”, atașată prezentei, vă comunicăm răspunsurile la întrebări:

1. Se vor respecta toate operațiunile care sunt necesare executării articolului de lucrări respectiv material, manoperă, utilaj și transport.
2. Oferta financiară va conține cantitățile de lucrări cuprinse în lista prezentată.

Primar,

Ovidiu Dumitru MALĂNCRĂVEAN



Întocmit: Puiu Pavel Radu – șef serviciu

Ex. - 1

Str Muzeului nr.7, Sighisoara , Cod postal: 545400 , Romania, Romania

Tel.: +40 265771280

Fax: +40 265771264

Email: sighisoara@cjmures.ro, achizitii@sighisoara.org.ro ,

În atenția: Doamnei Adriana Popoviciu

Subiect: Solicitare de clarificari

Referință: *Lucrari pentru instalarea aparaturii de iluminat si lampi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighisoara, prin inlocuirea aparaturii de iluminat si a lampilor electrice componentelor) defecte.*

In legatura cu invitatia de participare publicata pe SEAP sub nr. 95194, privind desfasurarea procedurii avand ca obiect „*Lucrari pentru instalarea aparaturii de iluminat si lampi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizarilor si reclamatilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighisoara, prin inlocuirea aparaturii de iluminat si a lampilor electrice componentelor) defecte.*” va rugam sa ne raspundeti la urmatoarea

SOLICITARE DE CLARIFICARI

1. Referitor la cantitatile de lucrari comunicate, va rugam sa ne transmiteti daca in componenta articolelor intra si aparatele de iluminat/stalpii sau numai operatiunile de montaj a aparatelor de iluminat/stalpile – echipamente ce vor fi puse la dispozitie de beneficiar.
In masura in care este posibil, va rugam sa ne comunicati reteta articolelor, sau daca acceptati utilizarea consumurilor si tehnologiilor de montaj proprii fiecarui ofertant.

2. In Caietul de sarcini, la capitolul 2 se precizeaza:

2.TIPUL PRESTAȚIILOR CE URMEAZA A FI EXECUTATE

Ca și activitate principală în cadrul acestui contract, ofertantul va avea în vedere rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor primite la sediul Municipiului Sighisoara, privind disfuncționalitățile sistemului de iluminat public.

Va stabili itinerariul și se va deplasa cu mijlocul tehnic din dotare la locațiile semnalate cu având probleme. După caz, funcție de rezultatul constatării, realizată de către el însuși la fiecare locație, la nivelul rețelei de distribuție, al consolei sau al corpului de iluminat, se va înlocui: setul de cleme derivație cu dinți, coloana de alimentare, clema serie, siguranța din corpul de iluminat, dulia ceramică a lămpii sau lampa defectă: în cazul în care se va constata starea de defect a condensatorului, acesta va fi doar extras din circuit.

De asemenea, la nivelul firidelor de iluminat, în caz de defect, după caz, se va înlocui fotocelula electrică crepusculară, contactorul trifazat, setul de siguranțe fuzibile din amonte, respectiv setul de siguranțe fuzibile din aval de contactor, coloana de alimentare, cleme din șirul de conexiuni.

La nivelul realizării comenzii pentru secvența de aprindere /stingere în cascadă a iluminatului public, în caz de defect, se va înlocui ceasul programator.

Executantul va realiza operațiunile de înlocuire doar cu personal tehnic autorizat A.N.R.E., pe bază de deviz antecalculat în urma constatărilor efectuate în prealabil.

La sfârșitul fiecărei luni, prestatorul va preda autorității contractante componentele defecte aferente perioadei anterioare de prestare.

In urma consultarii Caietului de sarcini si a listei cu cantitati de lucrari, va aducem la cunostinta faptul ca am constatat existenta unor diferente intre cele doua.

Va rugam sa ne comunicati daca oferta financiara va contine doar cantitatile cuprinse in lista comunicata.